

ZI.271.4.00006.2019

Lubliniec, dnia 21.02.2019 r.

wg rozdzielnika

Informuję, iż do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe, wpłynęło następujące pytanie:

1. W związku z tym, iż założone w projekcie moduły fotowoltaiczne bezramkowe są w chwili obecnej niedostępne proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zamianę w/w modułów na moduły monokrystaliczne ramkowe o wyższej mocy (320W) co jednocześnie pozwoli na zastosowanie mniejszej ilości modułów - 32 szt) ,przy zachowaniu projektowanej mocy instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź

Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iż moduły bezramkowe są dostępne. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie modułów ramkowych pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

Otrzymują:

1. strona internetowa