

Postępowanie nr SZ.271.5.2020

Lubliniec, 26.08.2020 r.

wg rozdzielnika

Informuje, iż do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ulicy Chabrowej w Lublińcu w Lublińcu, wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Chciałbym dowiedzieć się czy mają Państwo jakieś dedykowane oprawy do montażu nowego oświetlenia? Czy mając na myśli lampę programowalną 36W (39W z zasilaczem) chodzi poza 19 lampami ulicznymi o cały układ sterowania oświetlenia z czujnikami, których montaż także należy zamieścić w ofercie? W materiałach z załączników brakuje dokładnych informacji na ten temat. Proszę o pilną odpowiedź.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe opisane są w dokumentacji projektowej (str. 4). Zgodnie z opisem, oprawa ma zostać zaprogramowana w taki sposób, aby jej moc była zredukowana o 50% w godzinach 22.30 – 5.30. To całkowite wymagania w stosunku do opraw, jeśli chodzi o programowalność. Pozostałe parametry opraw oświetleniowych są również określone w dokumentacji projektowej.

Otrzymują:

- strona internetowa

NACZELNIK
Wydziału Strategii i Zamówień
Publicznych
Jan Grajkar