

Urząd Miejski
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
Tel. 34 3530-100 Fax 34 3530-105

Postępowanie nr ZZ.271.6.2020

Lubliniec, 5.01.2021 r.

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w związku z przepisem art. 29 ust. 4 pkt 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszty uzgodnienia projektu instalacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych się pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz koszty zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy prawo budowlane.

Jednocześnie, w uzupełnieniu wyjaśnień do odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 1 października 2010 r. informuję, że Zamawiający wymaga, aby do realizacji instalacji kolektorów słonecznych, zastosowane były:

- a) zbiorniki A-klasowe z anodą tytanową,
- b) kolektory słoneczne o grubości dolnej izolacji nie mniejszej niż 50 mm.

Ponadto, w poz. 124 załącznika nr 3a do SIWZ należy uwzględnić fakt posiadania uziemienia budynku.

Otrzymują:

- strona internetowa

Naczelnik Wydziału Strategii
i Zamówień Publicznych
Jan Grajcar

*Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy
Lubliniec*