

wg rozdzielnika

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Lisowickiej w Lublińcu, wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Projektant zaprojektował konstrukcję drogi jako KR-3, dlaczego zapisał w projekcie i masę wiążącą AC 16W 50/70, a w SSTWIOR podbudowę AC 16P 50/70 (asfalt 50/70 stosuje się do mas na ruch lekki KR 1-2 natomiast na KR 3-4 stosuje się asfalt 35/50 – warunek koleinowania mieszanek bitumicznych)? Którą z mas przyjąć do kalkulacji cenowej?

Odpowiedź

Warstwę podbudowy z betonu asfaltowego należy wykonać z mieszanki AC 16P 35/50.

Pytanie 2

Wszystkie nawierzchnie dróg wylotowych z miasta wykonane są w technologii SMA natomiast nawierzchnia ul. Lisowickiej zaprojektowana jest w zwykłej mieszance ścierealnej AC 11S 50/70. Czy to pomyłka lub jest jakiś dodatkowy zapis poza projektem, przedmiarem i SSTWIOR, który wyjaśnia te kwestię?

Odpowiedź

Należy zastosować rozwiązanie ujęte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3

Obecnie większość inwestycji drogowych finansowanych przez Urząd Miasta w Lublińcu wykonywana jest na bazie krawężników granitowych, projekt na ulicę Lisowicką przewiduje zabudowę krawężników betonowych. Czy to pomyłka lub jest jakiś dodatkowy zapis poza projektem, przedmiarem i SSTWIOR, który wyjaśnia tę kwestię?

Odpowiedź

Należy zastosować rozwiązanie ujęte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 4

Projektant na odcinku od KM 0+000 do KM 1+134,43 zaprojektował nakładkę 4 cm ścierealnej + 4 cm wiążącej. Na jakiej podstawie Projektant przyjął taką konstrukcję skoro w projekcie nie załączył żadnych badań geotechnicznych istniejącej konstrukcji jezdni na tym odcinku?

Odpowiedź

Należy zastosować rozwiązanie ujęte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 5

W Przedmiarze robót w dziale „Rozbiórka elementów drogi – jezdni” pozycja 11 i pozycja 15 posiada ten sam przedmiar i opis robót. Czy Wykonawca ma przyjąć, że jest to zwiększenie grubości rozbiórki nawierzchni bitumicznej, czy jest to pozycja błędnie powtórzona?

Odpowiedź

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia podstawą kalkulacji oferty jest projekt budowlany. Przedmiar dołączono w celu pełniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

- strona internetowa

