

wg rozdzielnika

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót związanych z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu wraz z rozbiórką istniejącego budynku, wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o podanie informacji czy klapy dymowe wchodzą w zakres realizacji, jeżeli tak proszę o uzupełnienie ich w przedmiarze oraz podanie wymiarów powierzchni czynnej oddymiania.

Odpowiedź

W budynku przewidziano oddymianie grawitacyjne klatek schodowych K2 i K3 przy użyciu klap dachowych. Powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosić min.: 1m^2 w klatce schodowej K2 i $1,25\text{ m}^2$ w klatce schodowej K3. Do napowietrzania klatek należy przewidzieć automatyczne otwieranie drzwi wejściowych prowadzących na zewnątrz budynku. Należy zastosować sygnalizację akustyczną zadziałania systemu na parterze i piętrze.

Mając powyższe na uwadze w ofercie należy dodatkowo ująć pozycje obejmującą wykonanie 2 klap oddymiających w klatkach schodowych K2 i K3 wraz z sygnalizacją akustyczną i systemem automatycznego otwierania drzwi wejściowych. Pozycje należy dodać w części architektonicznej, na końcu kosztorysu.

Otrzymują:

- strona internetowa