

wg rozdzielnika

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót związanych z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu wraz z rozbiórką istniejącego budynku, wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy projektu branży elektrycznej:

- Prosimy o weryfikację projektu pod względem zasadności zastosowanego systemu antykradzieżowego. W projekcie jest zastosowany system firmy Sensormatic, który stosuje się m.in. do placówek handlowych, gdyż aktywacja zabezpieczeń jest możliwa na etapie przemysłowo-produkcyjnym. Nie można zastosować tego systemu do bibliotek, ponieważ w tego typu placówkach stosuje się systemy elektromagnetyczne o całkowicie innej specyfikacji urządzeń i zabezpieczeń.
- Prosimy o doprecyzowanie projektu w instalacji oddymienia pod względem zastosowanego przepustu kablowego „fajki” dla kabli do stacji pogodowej, który wyszczególniony został w zestawieniu materiałowym opisu instalacji oddymienia (str. 14 projektu branży elektrycznej). Czy instalacje oddymienia mają pełnić również funkcje przewietrzania? Czy należy przewidzieć dostawę i montaż stacji pogodowych i przycisków przewietrzania?
- Prosimy o doprecyzowanie Państwa odpowiedzi nr 29 z dnia 23 maja br. informującej o dostawie przez Zamawiającego wyposażenia sprzętu multimedialnego i komputerowego. Czy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego należy rozumieć dostawę serwera i zasilania awaryjnego oraz routery sieciowe i punkty dostępowe (mówiąc krótko – urządzenia aktywne okablowania strukturalnego). A co z montażem dostarczonego przez Zamawiającego sprzętu oraz jego ewentualna konfigurację. Czy sprzęt multimedialny nie wymaga „stałego” okablowania zasilającego – sterującego i kto go wykona? Brak jest projektu dla Sali audiowizualnych.

Odpowiedź

Należy wycenić pozycje podane w przedmiarach robót.

Jednocześnie Zamawiający ponownie informuje, że sprzęt komputerowy i multimedialny nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie że sufit podwieszony w formie plastrów miodu z pom. nr 1.18 (czytelnia dziecięca) jest zawarty w poz. nr 69 przedmiaru robót architektury?

Odpowiedź

Sufit podwieszony w formie plastrów miodu zawarty jest w pozycji 69 przedmiaru robót architektury.

Pytanie 3

W poz. 80 i 81 przedmiaru robót architektury wskazano posadzki jako płytki granitowe antypoślizgowe typu „gres” natomiast w dokumentacji projektowej posadzki te opisano jedynie jako „gres”. Prosimy o potwierdzenie jakiego rodzaju płytki należy przyjąć.

Odpowiedź

Należy uwzględnić płytki antypoślizgowe.

Otrzymują:

- strona internetowa