


# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

NS-HK.9020.39.2026  
Lubliniec, 15.01.2026 r.

Gmina Lubliniec  
ul. Paderewskiego 5  
42-700 Lubliniec



## DECYZJA: Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni Basenu Krytego w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 42 za rok 2025

### Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz po analizie:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu harmonogramem kontroli wewnętrznej przedstawionych w sprawozdaniach z pobierania i badań nr:
  - a) SB/04789/01/2025 z dnia 23.01.2025 r., SB/00754/01/2025, SB/00755/01/2025, SB/00756/01/2025 z dnia 09.01.2025 r., SB/09830/02/2025, SB/09831/02/2025, SB/09832/02/2025 z dnia 06.02.2025 r., SB/15811/02/2025 z dnia 20.02.2025 r., SB/21874/03/2025, SB/21875/03/2025 z dnia 07.03.2025 r., SB/22565/03/2025 z dnia 10.03.2025 r., SB/24360/03/2025 z dnia 13.03.2025 r., SB/27365/03/2025 z dnia 19.03.2025 r., SB/37887/04/2025, SB/37888/04/2025, SB/37889/04/2025 z dnia 11.04.2025 r., SB/43843/04/2025 z dnia 24.04.2025 r., SB/49535/05/2025 z dnia 08.05.2025 r., SB/49536/05/2025 SB/49537/05/2025 z 08.05.2025 r., SB/55057/05/2025 z 21.05.2025 r., SB/61784/06/2025 z dnia 04.06.2025 r., SB/62734/06/2025 z dnia 05.06.2025 r., SB/K/1069/06/2025 z dnia 06.06.2025 r., SB/66938/06/2025 z dnia 16.06.2025 r., SB/69248/06/2025 z dnia 18.06.2025, SB/79323/07/2025, SB/79407/07/2025, SB/79408/07/2025 z dnia 09.07.2025 r., SB/85988/07/2025 z dnia 23.07.2025 r., SB/91730/08/2025, SB/91731/08/2025, SB/91732/08/2025 z dnia 07.08.2025 r., SB/97468/08/2025 z dnia 20.08.2025 r., SB/104312/09/2025 z dnia 03.09.2025 r., SB/104603/09/2025 z dnia 04.09.2025 r., SB/108847/09/2025 z dnia 15.09.2025 r., SB/110894/09/2025 z dnia 17.09.2025 r., SB/121305/10/2025, SB/121306/10/2025, SB/121058/10/2025 z dnia 08.10.2025 r., SB/128293/10/2025 z dnia 22.10.2025 r., SB/134768/11/2025

z dnia 05.11.2025 r., SB/134864/11/2025, SB/134865/11/2025 z dnia 06.11.2025 r., SB/138189/11/2025 z dnia 13.11.2025 r., SB/140875/11/2025 z dnia 19.11.2026 r., wydanych przez Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a;

- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdza,**

że woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 2, z okresowym wyłączeniem parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloroformu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów (36°C), spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

**UZASADNIENIE**

Zarządzający pływalnią prowadził bieżącą obserwację jakości wody i dokumentował ją w sposób nie budzący zastrzeżeń, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakości wody Strona realizowała zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania zlecano do wykonania laboratorium posiadającemu akredytację PCA na wykonywanie badań parametrów odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem, zarządzający informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o wystąpieniu przekroczeń oraz o podejmowanych w związku z nimi działaniami naprawczymi.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego Lubliniec.

Ocena jakości wody na pływalni:

- a. Woda wprowadzana do niecki basenowej dużej z systemu cyrkulacji

Ilość punktów pobierania próbek wody	1
Ilość badań ogółem	12
Ilość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Ilość badań wykonanych przez PPIS w Lublińcu	0

- b. Woda w niecce basenowej

Ilość punktów pobierania próbek wody	1
Ilość badań ogółem	24
Ilość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Ilość badań wykonanych przez PPIS w Lublińcu	0

W zakresie mikrobiologicznym wykonano następujące oznaczenia: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48 h, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, chloroform, ΣTHM, azotany, utlenialność.

Czynnikami o najwyższym znaczeniu dla zdrowia spośród wszystkich związanych z wodą na pływalni są wskaźniki mikrobiologiczne, które w ciągu 2025 roku, z wyłączeniem 03.03.2025 r. – 07.03.2025 r. w związku z nieznacznie przekroczoną liczbą mikroorganizmów (36°C), spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Badania jakości wody w zakresie fizykochemicznym wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej wykazały przekroczenia w zakresie następujących parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloroformu. W związku z przedmiotowymi przekroczeniami eksploatator basenu podejmował działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230). Przekroczenia te sygnalizowały konieczność poprawy działania systemu uzdatniania i wymagały podjęcia działań naprawczych, ponieważ mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu zarządzający pływalnią powinien dążyć do utrzymania wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią skontrolowano również jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach Basenu Krytego w Lublińcu. W zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej nie stwierdzono przekroczeń bakterii Legionella sp.

Z powodu zamknięcia basenu w związku z wykonywanymi pracami remontowymi w pomieszczeniu niecki basenowej celem realizacji zobowiązań wynikających z decyzji NS-HKiŚ.9022.380.2024 z dnia 20.11.2024 r., planowana na grudzień kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej została przeniesiona na czas zakończenia remontu.

Po analizie powyższego na przestrzeni raportowanego okresu stwierdza się, że woda w zakresie badanych parametrów określonych w załączniku nr 1 i 2 z okresowym wyłączeniem parametrów: potencjału redox, chloru wolnego, chloroformu oraz liczby mikroorganizmów (36°C), spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Joanna Grajcar  
z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu  
/dokument podpisany elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Gmina Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5